

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	계룡 한라비발디 더 센트럴	성명(대표자)	이 석 민				
	주소	충청남도 계룡시 두마면 농소리 971						
측 정 자	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			59 m ²	72 m ²	84 m ²	m ²	m ²	m ²
		905 세대	606 세대	199 세대	100 세대	세대	세대	세대
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호				
	주소	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	12월19일 (13:17)	(101동- 201호)	남동향	2.6	163.2	13.8	127.6	156.2	15.8	밀폐 109.0
										환기 53.1
2지점	12월19일 (13:20)	(102동- 1302호)	남동향	2.8	203.0	20.2	122.4	151.5	16.9	밀폐 195.1
										환기 104.7
3지점	12월19일 (13:21)	(103동- 2403호)	남동향	4.0	255.3	17.1	84.5	240.4	52.7	밀폐 189.6
										환기 108.4
4지점	12월19일 (14:28)	(104동- 303호)	남동향	3.7	240.0	18.7	74.8	213.3	51.7	밀폐 165.6
										환기 65.4
5지점	12월19일 (14:29)	(105동- 1304호)	남동향	3.9	245.9	67.2	70.4	209.7	55.3	밀폐 197.1
										환기 74.3
6지점	12월19일 (14:31)	(106동- 2404호)	남동향	2.3	185.5	46.1	32.4	84.4	20.4	밀폐 189.6
										환기 67.3
7지점	12월19일 (15:38)	(107동- 302호)	남동향	2.3	169.2	17.7	71.9	202.8	20.0	밀폐 183.2
										환기 73.6
평균				2.8	203.2	31.8	72.1	164.3	28.6	밀폐 176.0
										환기 76.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 28 일

제출자 HL디앤아이한라 (서명 또는 인)

충청남도 계룡시청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	계룡 한라비발디 더 센트럴		성명(대표자)		이 석 민				
	주소	충청남도 계룡시 두마면 농소리 971								
측 정 자	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59 m ²	72 m ²	84 m ²	m ²	m ²	m ²		
		905 세대	606 세대	199 세대	100 세대	세대	세대	세대		
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호				
	주소	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)


항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
8지점	12월19일 (15:40)	(108동- 1301호)	남동향	2.0	178.2	71.7	34.0	89.3	18.8	밀폐 160.5
										환기 55.5
9지점	12월19일 (15:41)	(109동- 2304호)	남동향	2.1	226.4	21.1	31.8	86.4	17.9	밀폐 196.7
										환기 111.7
10지점	12월19일 (16:50)	(110동- 1003호)	남동향	2.6	176.9	40.7	66.7	176.3	21.5	밀폐 198.6
										환기 73.9
11지점	12월19일 (16:52)	(111동- 202호)	남동향	2.5	192.1	15.5	76.7	197.3	23.1	밀폐 151.4
										환기 54.8
12지점										밀폐
										환기
13지점										밀폐
										환기
14지점										밀폐
										환기
평균				2.8	203.2	31.8	72.1	164.3	28.6	밀폐 176.0
										환기 76.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 28 일

제출자 HL디앤아이한라 (서명 또는 인)

충청남도 계룡시청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부